

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00084/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009735

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ПРОФИЛЬ" (ООО "НПО ПРОФИЛЬ"). Адрес: 614065, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Промышленная, дом 87. ОГРН: 1135904015037. Телефон: +73422009494. Факс: отсутствует. Электронная почта: pro-profile@mail.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ПРОФИЛЬ" (ООО "НПО ПРОФИЛЬ"). Адрес: 614065, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Промышленная, дом 87. ОГРН: 1135904015037. Телефон: +73422009494. Факс: отсутствует. Электронная почта: pro-profile@mail.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые с автоматически выпадающим порогом двупольные типа ДПДап-2/60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2450 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, изготовленные из стальных профилей системы "VoestAlpine" серии "VA-FIRE 6050" (Voestalpine Kremis GmbH, Австрия), со светопрозрачным заполнением более 25 %, остекление – стекло пожаростойкое многослойное марки Pyrobelt 21 номинальной толщиной 21,6 мм (AGC Flat Glass Czech a.s., Чехия), выпускаемые по ТУ 25.12.10-007-24108038-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость». Предел огнестойкости – EIWS60

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 64-С/ТР-19 от 19.02.2019 г., № 65-С/ТР-19 от 19.02.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б02439 от 13.07.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.02.2019 по 20.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П. для  
СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Гомзов  
инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин  
инициалы, фамилия